

Пояснительная записка  
к проекту решения Совета Левокумского муниципального района  
Ставропольского края «О внесении изменений в схему территориального  
планирования Левокумского муниципального района Ставропольского края  
утвержденную решением Совета Левокумского муниципального района  
Ставропольского края от 28 ноября 2013 года № 67»

В соответствии с частью 1 статьи 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации схема территориального планирования муниципального района, в том числе внесение изменений в такую схему, утверждается представительным органом местного самоуправления муниципального района.

Согласно пункту 16 части 1 статьи 8 Устава Левокумского муниципального района Ставропольского края, к вопросам местного значения муниципального района относится утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд.

Настоящим проектом решения Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в схему территориального планирования Левокумского муниципального района Ставропольского края утвержденную решением Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края от 28 ноября 2013 года № 67» вносятся дополнение в текстовую и графическую часть схемы территориального планирования.

К проекту также представлены графический материал – схема расположения объекта воздушной линия электропередачи.

Проектируемая ВЛ-6 кВ предназначена для **обеспечения надежного и качественного электроснабжения месторождения Колодезное**, путем взаимного резервирования ПС 35/6 кВ «Величаевская-12» и ПС 110/35/6 кВ «Компрессорная Станция-2». Проектируемая ВЛ-6 кВ одноцепная, протяженностью 1382 метра. Опоры ВЛ-6 кВ железобетонные вибрированные, провода сталеалюминиевые. Перспективная максимальная мощность 1500 кВт.

Для реализации проекта решения Совета в случае его принятия не потребуется выделения из бюджета Левокумского муниципального района финансовых средств.

Руководитель проекта  
ООО ПЦ «ЭКРА»

Н.Ю. Зайцев